


LEGENDA ZNAČENIA VYKUROVACIEHO TELESA

NAPOJENIE RADIÁTORA TYPU "VENTIL KOMPAKT"



22VKP 6/14 DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD
Dĺžka vykurovacieho telesa (cm)
Výška vykurovacieho telesa (cm)
Spôsob pripojenia vykurovacieho telesa - ventil kompaktný, spodné pravé
Počet prídavných vykurovacích plôch
Počet základných vykurovacích plôch

TV15 (2.00) - VK-RS20 (-)
NASTAVENIE ARMATÚRY (BEZ PREDNASTAVENIA)
DIMENZIA ARMATÚRY
UZATVÁRAČI VENTIL (HERZ TS3000)
NASTAVENIE ARMATÚRY
DIMENZIA ARMATÚRY
VENTILOVÁ VLOŽKA (HEIMEIER)

LEGENDA ZNAČENIA

Vratné vykurovacie potrubie, potrubie PE-RT
Týčové potrubie napr. herz, izolované PE izoláciou
Prívodné vykurovacie potrubie, potrubie PE-RT
Týčové potrubie napr. herz, izolované PE izoláciou

POZNÁMKY

Všetky materiály uvedené v projekte je možné nahradit ekvivalentnými v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z.
O verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Vykurovacia sústava je dimenzovaná pre teplotný spád 60/45°C.

Ing. Branislav Rozman - projekcia		rozman.projekcia@gmail.com	+421 902 714 203								
AUTOR	ING. BRANISLAV ROZMAN										
VYPRACOVAL	ING. BRANISLAV ROZMAN, ING. MONIKA ROZMANOVÁ										
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. BRANISLAV ROZMAN										
INVESTOR	ZÁKLADNÁ ŠKOLA HRONCOVA 23 HRONCOVA 23 040 01 KOŠICE		<table><tr><td>DÁTUM</td><td>12/2024</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>10x44</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DSP</td></tr><tr><td>ZÁK. Č.</td><td></td></tr></table>	DÁTUM	12/2024	FORMÁT	10x44	STUPEŇ	DSP	ZÁK. Č.	
DÁTUM	12/2024										
FORMÁT	10x44										
STUPEŇ	DSP										
ZÁK. Č.											
STAVBA	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE SO.200 - TUNEL p.č. 2529/1, K.Ú. SEVERNÉ MESTO										
OBSAH	PÔDORYS 1.NP										
		M 1:75	PROFESIA								
		D.2.4.04	UK								