



JESTVUJÚCE SIETE:

— — **DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD - STL OC DN100**

PRÍPOJKY NA JESTVUJÚCE SIETE A NOVÉ SIETE:

NTL PLYNOVÉ POTRUBIE HDPE D50 (DN40) -navrhované/ zmena OPZ

— + — + — NTL PLYNOVÉ POTRUBIE oceľ D50 (DN40) -navrhované/ zmena OPZ

PLYNOVOD NTL D40 (DN32) ocel',

L= 132,0 m - jestvujúci, po skrátení L=cca.118,0m

PI YNOVOD NTL D40 (DN32) ocel' - DEMONTOVAŤ

L=cca. 14,0 m - navrhované skrátenie na fasádu objektu

POZNÁMKY:

- ZMENY PROJEKTU PRI REALIZÁCII STAV. DIELA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

- VŠETKY STAVEBNÉ PRÁCE PŘEVÁDŽAT V SÚLADE S PLATNOU STN EN!
PŘI STAVEBNÝCH PRÁČÍCH DODRŽÍVAŤ PŘÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKÉ

- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ PRÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP!!
- PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ VYZNAČIŤ TRASY PODZEMNÝCH VEDENÍ

NACHÁDZAJÚCICH SA NA STAVENISKU. PRI PREVÁDZKOVANÍ PRÁC JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ TAK, ABY

NEDOŠLO K ICH PORUŠENIU. PRI PRÁCI JE NUTNÉ DODRŽAŤ STN EN 73 6005 A STN EN 73 6701.

- KRIZOVANIE A SUBEH KANALIZACNEJ A VODOV, PRÍPOJKY S OSTATNÝMI PODZEMNÝMI VEDENÍAMI MUSIA VYHOVOVAT STN EN 73 6005, PRÍPADNE INÝM PREDPISOM.

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA. NIE JE URČENÁ NA REALIZÁCIU STAVBY!

Meno: Ing. Matúš KAŠELA - M&D Design

Design Adresa: Perin 317, Perin - Chym, 04474, ICO: 52 080 447
Mobil: +421 944 107 441 Email: matus.kasala@gmail.com

INVESTOR: Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice, IČO: 35540605

| | |
|------------------|----------------------------|
| AUTORI PROJEKTU: | Ing. arch. Martin SCHALLER |
|------------------|----------------------------|

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Matuš KAŠELA

VYPRACOVALI: Ing. Matúš KASELA

NAZOV STAVBY: **REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA**

ZAKLADNEJ SKOLY HRONCOVA 23, KOSICE

MIESTO STAVBY: k.ú. Košice - Sever, ul. Hroncova 23 STUPEŇ:

| | | | | |
|----------------|--|----------|---------|--------|
| OBSAH VÝKRESU: | | SITUÁCIA | MIERKA: | ČÍSLO: |
|----------------|--|----------|---------|--------|

| | | | | | |
|---------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| SITUACIA | | MISKO | | SLO | |
| ČÍS. ZÁKAZKY: | DÁTUM: | 01/2025 | FORMÁT: | 3 x A4 | 1 : 500 |

| | | | | | |
|---|--------|---------|---------|--------|--------|
| CIS. ZARAZENÍ: | DATUM: | 07/2025 | FORMÁT: | 3 x A4 | 1: 500 |
| DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM A JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM | | | | | |

AKÉKOL'VEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČASTI ALEBO CELKU, ALEBO VYUŽITIE TRETÍMI OSOBAMI JE POVOLENÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.

ČASŤ PD

PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD

- SKRÁTENIE + OPZ