

KATASTER	PARCELY	DRUH POVRCHU	VZDIALENOSTI ŠACHET	OZNAČENIE ŠACHET
2529/1				
19.63	5.79	13.34	1.57	3.60
RS1/94.0°	RS2/270.0°	RS3	RS4	AZ
				FŠ

SMEROVÉ POMERY  
MIERKA 1:250/100

BOD NAPOJENIA NA JESTVUJÚCU VEREJNÚ JEDNOTNÚ KANALIZÁCIU  
ODKOPAT STÁVAJÚCE POTRUBIE B DN300  
- zrezať potrubie v mieste osadenia novej kanalizačnej šachty  
- pred osadením je potrebné overiť hĺbkú a dimenziu potrubia !  
- na stávajúce potrubie sa osadia spojky 1x AWADUKT FLEX-CONNECT DN300 cca 1 meter pred navrhovanú šachtu  
- na stávajúce betónové potrubie sa po osadení spojky osadí nové potrubie príslušnej dimenzie, ktoré sa dopojí do novonavrhovanej šachty

HLBKA VÝKOPU	215.04	211.94	3.10	211.79	3.25
KÓTA VÝKOPU	215.04	211.94	3.10	211.79	3.25
HLBKA DNA POTRUBIA	215.04	211.94	3.10	211.79	3.25
KÓTA DNA POTRUBIA	215.04	211.94	3.10	211.79	3.25
KÓTA PODOVŇNÉHO TERÉNU	215.04	211.94	3.10	211.79	3.25
ZROVNÁVACIA ROVINA	215.04	211.94	3.10	211.79	3.25

STANIČNIE [km]	0.0
PROFIL [mm]-MATERIÁL-DĹŽKA [m]	DN300-WAVIN GC 2000 PP-38.76
SKLON [promile]-DĹŽKA [m]	19.99-38.76
ULOŽENIE	150mm pieskové lôžko, 300mm pieskový zásyp
KAPACITNÝ PRIETOK [l/s]-RÝCHLOSŤ [m/s]	195.7-2.77

k.ú. Košice - Sever, Hroncova 23	
2529/1	
chodník	
23.90	24.59
FŠ/270.0°	DS4

