

1 ŽELEZOBETONOVÁ NÁDRŽ
2 KALOJEM
3 NORMÁ STENA
4 ODLUČOVACÍ PRIESTOR
5 BETONOVÝ POKLOP
6 BETONOVÁ SKRUŽ
7 POKLOP Ø600
8 ODVETRANIE (na pranie)
9A Skruž DN 1000 - 250 - 90
9B Skruž DN 1000 - 500 - 90

ZAŤAŽENIE POKLOPU

400kN
A=100 B=140


NAJŤAŽŠÍ KUS 6,5t
HLBKÁ OSADENIA
H= -2,540 m

POZNÁMKY:

- Všetky stavebné práce prevádzkať v súlade s platnou STN EN, pri práci dodržiavať príslušné technologické predpisy a ustanovenia BOZP!!!
- Pred započatím zemných prác je investor povinný vyznačiť trasy podzemných vedení nachádzajúcich sa na stavenisku. Pri prevádzkovaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri práci je nutné dodržať STN EN 73 6005 a STN EN 73 6701.
- Zmeny projektu pri realizácii stav. diela konzultovať s projektantom.

LAPOL BUDE UMIESTENÝ V POJAZDNEJ PLOCHE

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA ÚČELY STAVEBNÉHO KONANIA. NIE JE URČENÁ NA REALIZÁCIU STAVBY!

		Meno: Ing. Matúš KAŠELA - M&D Design Adresa: Perín 317, Perín - Chym, 04474, IČO: 52 080 447 Mobil: +421 944 107 441, Email: matus.kasela@gmail.com		ČASŤ PD:	
INVESTOR: Základná škola, Hroncova 23, 040 01 Košice, IČO: 35540605					
AUTORI PROJEKTU: Ing. arch. Martin SCHALLER					
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Matúš KAŠELA					
VYPRACOVALI: Ing. Matúš KAŠELA					
NÁZOV STAVBY:		REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRONCOVA 23, KOŠICE			
MIESTO STAVBY: k.ú. Košice - Sever, ul. Hroncova 23, p.č.: 2529/1		STUPEŇ PD:		PPSP	
OBSAH VÝKRESU:		LAPAČ TUKOV KLARTEC KL LT 10		MIERKA:	
ČÍS. ZÁKAZKY:		DÁTUM: 12/2024		FORMÁT: 1 x A4	
				1 : 50	
				ČÍSLO VÝKRESU:	
				03	
DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM A JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM. AKÉKOL'VEK ROZMNOŽOVANIE JEJ ČASŤI ALEBO CELKU, ALEBO VYUŽITIE TRETÍMI OSOBNAMI JE POVOLENÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA.					

SO.400 - KANALIZÁCIA