


ULOŽENIE KÁBLOV VN, NN DO CHRÁNIČKY



POZNÁMKA :

KÁBLE MUSIA BYŤ ULOŽENÉ TAK, ABY VZDIALENOSŤ MEDZI ICH VONKAJŠÍMI POVRCHMI BOLA MIN. 200mm (VN KÁBLE) A 50mm (NN KÁBLE)

II. ETAPA

Stavebník MESTO ZVOLEN, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen		Zhotoviteľ Projektcesty, s.r.o. Bernolákova 6024/58 974 05 Banská Bystrica tel. 0905 298 258	
Vypracoval ING. MARTA HLAVATÁ, ING. ŠTEFAN HLAVATÝ	Zodpovedný projektant ING.MARTA HLAVATÁ		
Okres stavby ZVOLEN			
Názov stavby REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE NA ULICI IMATRA VO ZVOLENE Stavebný objekt: SO 01 KOMUNIKÁCIA A PARKOVISKÁ SO 02 CHODNÍKY		Stupeň DVP	Formát 1A4
		Dátum 06/2017	Zák. č.
		Mierka	Arch. č.
		Príloha č. 7	Súprava č.
Príloha CHRÁNIČKY ELEKTRICKÉHO KÁBLA NN A VN			